

Gasanschlußkugelhahn mit Brandschutzventil R 3/4" (DN 20)

Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Gasanschlußkugelhähne mit Brandschutzventil erreichen die nach DIN 3537 Teil 1 (Juni 1990) Abschnitt 3.14 geforderten Mindestdurchflußwerte nicht.

Jedoch ist die erreichte Gasdurchflußmenge für alle JUNKERS-Kesselthermen ausreichend!

Zubehör Typ	Bestell-Nr. 7 719 001...	Ausführungsart / nach DIN	Durchflußmenge in m ³ /h	
			Norm-Wert	Ist-Wert
Nr. 223/1	...280	Eck / 3435	6,0	4,85
Nr. 528/1	...279	Durchgang / 3434	9,5	7,28
Nr. 440/12	...282	Eck / 3435	6,0	4,85
Nr. 440/14	...284	Durchgang / 3434	9,5	7,28